

PAISAGISMO DO PASSEIO

NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO

1 - CALÇADA e RAMPAS EM CONCRETO SIMPLES

Nos locais indicados no projeto deverá ser executada calçada em concreto, com espessura de 5cm, deverá ser feito o preparo do terreno com o preenchimento, inclinação, nivelamento do solo dos passeios e das rampas, com o devido apiloamento (manual). Uma vez apiloado o solo dos passeios, deverá ser executado lastro de brita com espessura de 5 cm e a calçada de concreto simples ($f_{ck} = 20 \text{ Mpa}$), com espessura de 5 cm, de modo que se componham “placas” de dimensões iguais a 1,00 m x 1,00 m, separadas entre si por juntas de dilatação.

Este procedimento se faz necessário para um melhor desempenho da drenagem superficial, além do aspecto urbanístico.

Nos locais indicados no projeto do passeio, deverão ser executadas rampas de acessibilidade, em concreto desempenado, espessura 5,0cm, sobre forro de pedra britada, com espessura de 5cm, solo compactado, piso tátil em concreto, assentado com argamassa, atendendo as Normas de ABRT NBR 9050/2020 e ABNT NBR 16537/2016-sinalização tátil no piso, em alguns locais, conforme indicado deverá ser executada a demolição do piso existente e retirada do meio-fio, para execução de meio-fio rebaixado.